

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ. 341-3/2010w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W PIOTRAWINIE”

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Gmina Łaziska, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W PIOTRAWINIE**”.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga aby to był system „STO Therm Classic czy dopuszcza inny.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Pytanie nr 2.

KNR 0-33 0123-01 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 464,64 m
Czy obmiar w tej pozycji jest prawidłowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Proszę policzyć wg. obmiaru. Obmiar jest prawidłowy.

Pytanie nr 3.

KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji 170,85 m2
Jaki rodzaj i kolor farby zastosować?

Odpowiedź na pytanie nr 3 .

Zastosować farbę do wymalowań zewnętrznych w kolorze jasnym pomarańczowym.

Pytanie nr 4.

KNNR-W 30702-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z obrobieniem gładów i malowaniem 7,20 m2.

Jakie wymiary drzwi ewentualnie ile sztuk? Jakie ościeżnice (stalowe, mdf, drewniane).

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Uwaga.

Pozycja obejmuje kompletne drzwi zewnętrzne pełne z ościeżnicami PCV w ilości sztuk 3,00.

Pytanie nr 5.

KNNR21103-02 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 3,00 m²

Jakie wymiary drzwi ewentualnie ile sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Pozycja obejmuje skrzydła drzwiowe wewnętrzne w ilości sztuk 2,00.

Pytanie nr 6.

KNR 0-250202-01 Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu wyrobami jednoskładnikowymi 310,31 m²

Czy to ma być farba z przeznaczeniem na dachy.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

W tej pozycji należy uwzględnić farbę na dach wykonany z blachy ocynkowanej.

Pytanie nr 7.

KNNR 40432-01 Aparaty grzewcze gazowe (nagrzewnice ścienne) 4,00 szt.

Proszę o sprecyzowanie tej pozycji (typ. Rodzaj, ewentualnie marka) i jak mają być zasilane?

Odpowiedź na pytanie nr 7.

(Analogia). Pozycja ta obejmuje nagrzewnice gazowe kompletne z butlą gazową 11kg w ilości szt. 4.

Opis produktu:

Nagrzewnica gazowa jest dzięki swej konstrukcji urządzeniem poręcznym i efektywnym, o wysokiej wydajności. Podłączenie do 11 kg butli gazowej na propan / butan. Zintegrowany zapłon piezoelektryczny oraz urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem odcina dopływ gazu i gwarantuje bezpieczną pracę. Wąż gazowy i reduktor ciśnienia w standardowym wyposażeniu.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe 230 V~50 Hz
- Wydajność ciepła 17 kW
- *Wydajność 500 m²/h*
- Zużycie gazu płynnego 1430 g/h
- Rodzaj gazu propan/butan, klasa I.3
- Ciśnienie robocze 300 mbar
- Waga 5,7 kg
- Opakowanie 400 x 230 x 310 mm

Pytanie nr 8.

Stół piłkarski piłkarzyki. Np jakiej firmy?.

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Dane techniczne:**Wymiary całkowite:**

- długość: 144 cm
- szerokość: 120 cm (razem z prowadnicami)
- wysokość: 96 cm

Wymiary pola gry:

- długość: 118 cm
- szerokość: 68 cm

Wymiary bramki:

- szerokość: 20 cm
- wysokość: 16 cm

Prowadnice pełne o średnicy 16 mm

Piłeczki o średnicy 35 mm

Szerokość ścianki: 35 mm

Materiał: laminowana płyta MDF

Regulowana wysokość nóg

2 liczniki na gole

Otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska

Przeciwpoślizgowe gumowane uchwyty

Certyfikaty: CE

Pytanie nr 9.

W rozdziale 5 pozycja 49 proszę o doprecyzowanie aparatów grzewczych gazowych, jakiej mocy, oraz jaki typ podgrzewaczy ściennych.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

(Analogia). Pozycja ta obejmuje nagrzewnice gazowe kompletne z butlą gazową 11kg w ilości szt. 4.

Opis produktu:

Nagrzewnica gazowa jest dzięki swej konstrukcji urządzeniem poręcznym i efektywnym, o wysokiej wydajności. Podłączenie do 11 kg butli gazowej na propan / butan. Zintegrowany zapłon piezoelektryczny oraz urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem odcina dopływ gazu i gwarantuje bezpieczną pracę. Wąż gazowy i reduktor ciśnienia w standardowym wyposażeniu.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe 230 V~50 Hz
- Wydajność ciepła 17 kW
- *Wydajność 500 m³/h*
- Zużycie gazu płynnego 1430 g/h
- Rodzaj gazu propan/butan, klasa I.3
- Ciśnienie robocze 300 mbar
- Waga 5,7 kg
- Opakowanie 400 x 230 x 310 mm

Pytanie nr 10.

W rozdziale wyposażenia świetlicy pozycja 3 – stoły do pinponga (czy stoły mają być profesjonalne – czy amatorskie.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Stoły mają być profesjonalne.

Pytanie nr 11.

W rozdziale wyposażenie świetlicy pozycja 3 jest zakup liczmanów do sędziowania – jakie mają być liczmany? – mogą być zwykłe, z wyświetlaczem elektronicznym, lub z czujnikami elektronicznymi, różnica cen jest kolosalna.

Odpowiedź na pytanie nr 11.

Liczmany do sędziowania mogą być zwykłe.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)