

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ. 341-8/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „TERMOMODERNIZACJĘ WRAZ Z WYMIANĄ DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENIU”

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Gmina Łaziska, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „TERMOMODERNIZACJĘ WRAZ Z WYMIANĄ DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENIU”.

Pytanie nr 1.

W części opisowej i rysunkowej, w jednym z podpunktów – na wykonanie odwodnienia budynku należy użyć rynien o średnicy 15 cm i rur spustowych również o średnicy 15 cm. W systemach orywnowań typowym rozmiarem do rynien o średnicy 15 cm są rury o średnicach 10 cm i 12 cm.

W związku z powyższym chcemy zapytać czy można użyć do wykonania przetargu orywnowania systemowego 150/120?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Uprzejmie informuję, iż do wykonania przetargu należy użyć orywnowania systemowego 150/120.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)